

## Информация об аварийных отключениях на электросетевых объектах и об объеме недопоставленной электрической энергии за 2021 год

по состоянию на 30.12.2021г.

№ п/п	Дата и время отключения	Наименование объекта	Причина отключения	Период отключения, час	Недоотпуск электроэнергии, кВт/час	Примечание
9	<b>Всего за отчётный период (2021 год):</b>			103,21	12387,00	общее число аварийных отключений потребителей за год (11 мес) - 20 случаев (сред. время откл. - 3,12 часа; недоотпуск на 1 отключение - 268,9 кВтчас);
Декабрь 2021 года						
0	<b>Итого за декабрь месяц:</b>			0,00	0,00	
Ноябрь 2021 года						
1	<b>Итого за ноябрь месяц:</b>			0,00	0,00	
Октябрь 2021 года						
1	26.10.2021 (10.17-10.20) час	КТП-В623	Производство переключений со стороны МРСК без предупреждения	0,05	10,00	среднее время отключения на 1 случай - 0,05 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 10кВтчас;
1	<b>Итого за октябрь месяц:</b>			0,05	10,00	
Сентябрь 2021 года						
1	15.09.2021 (10.00-15.30) час	КТП-5164	Короткое замыкание в РУ-10кВ	5,50	100,00	среднее время отключения на 1 случай - 5,5 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 100кВтчас;
1	<b>Итого за сентябрь месяц:</b>			5,50	100,00	
Август 2021 года						
1	<b>Итого за август месяц:</b>			0,00	0,00	
июль 2021 года						
1	(15.40-0.00) час 2021.07.08	КТП-Б494 ВЛ-10кВ ЦРП "Барда"	Обрыв проводов 0,4 кВ	8,5	125,00	среднее время отключения на 1 случай - 7,06 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 1053кВтчас;
2	(14.17-15.20) час 2021.07.16	КТП-А684ПС"Фоки"	Отсутствие питания с ПС "Фоки" ОАО МРСК-Урала	1	200,00	
3	(13.15-1.35) час 2021.07.20	КТП-А650 ф.9 ПС"Березовка"	Повреждение КЛ-10кВ	12,3	4800,00	
4	(23.30-12.00) час 2021.07.21	КТП-А650 ф.9 ПС"Березовка"	ВЛ-10кВ Аварийное отключение ф.25 ПС "КШТ" ОРЭС - Прикамье	12,5	120,00	
5	(14.40-15.40) час 2021.07.22	КТП-Г540 ЦРП Брод ПС Чернушка	Отсутствие питания со стороны МРСК-Урала	1	20,00	
1	<b>Итого за июль месяц:</b>			35,30	5265,00	
июнь 2021 года						
1	04.06.2021г. (12.33-14.33) час	ТП-А650 ВЛ-10кВ ПС "Березовка"	Поиск "земля" на ПС "Березовка" на 1СШ ООО "Транс-нефть"	2	800,00	среднее время отключения на 1 случай - 3,2 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 748кВтчас;
2	18.08.2021 (15.20-18.20) час	ТП-А684 ПС "Фоки"	Неотложные работы МРСК-Урала	3	600,00	
3	25.06.2021 (08.50-11.00) час	ТП-0018,0095 ПС Краснокамск	Отсутствие 1й фазы МРСК-Урала	2	260,00	
4	25.06.2021 (19.56-20.26) час	ТП-А684 ПС "Фоки"	Падение деревьев на ВЛ-10 кВ МРСК-Урала	0,5	100,00	
5	25.06.2021 (18.13-20.26) час	ТП-А650 ВЛ-10кВ ПС "Березовка"	Отсутствие питания со стороны ПС Березовка (110кВ)	2,5	880,00	
6	30.06.2021 (05.00-14.15) час	ТП-А684 ПС "Фоки"	Падение опоры ВЛ-10 кВ МРСК-Урала	9,25	1850,00	
1	<b>Итого за июнь месяц:</b>			19,25	4490,00	
Май 2021 года						
1	01.05.2021г. (11.50-13.50) час	ТП-А684 ПС "Фоки"	Отсутствие питания с ПС "Фоки", пожар в д. Гаревая	2,00	100,00	среднее время отключения на 1 случай - 6,67 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 156 кВтчас;
2	01.05.2021г. (11.50-13.50) час	ТП-А783 ПС "Фоки"	Отсутствие питания с ПС "Фоки", пожар в д. Гаревая	2,00	50,00	
3	04.05.2021 (10.25-16.00) час	КТП-5178 ПС "Завьялово" ф.5 и ф.22	Отсутствие питания на обоих вводах со стороны ОРЭС-Прикамья	5,50	550,00	
4	15-16.05.2021 (13.50-11.20) час	ТП-226 ПС "Сайгатка" РУ-317, ф. №24	Отсутствие питания со стороны ОРЭС-Прикамья	21,50	130,00	
5	16-17.05.2021 (15.50-08.10) час	ТП-226 ПС "Сайгатка" РУ-317, ф. №25	Отсутствие питания со стороны ОРЭС-Прикамья	16,33	90,00	
6	22.05.2020г. (20.25-21.10) час	КТП-5178 ПС "Завьялово" ф.5 и ф.21	Отсутствие питания на обоих вводах со стороны ОРЭС-Прикамья	0,75	72,00	
7	30.05.2021г. (17.20-19.00) час	ТП-0018 ПС Краснокамск	Отсутствие напряжения со стороны ПС Краснокамск	1,66	100,00	
1	<b>Итого за май месяц:</b>			33,41	1092,00	
Апрель 2021 года						
1	26.04.2021г. (15.34-18.34) час	ТП-А650 ВЛ-10кВ ПС "Березовка"	Перехлест проводов 10кВ	3,00	1200,00	среднее время отключения на 1 случай - 2,425 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 357,5 кВтчас;
2	26.04.2021г. (16.10-18.40) час	КТП-Б494 ВЛ-10кВ ЦРП "Барда"	Отсутствие питания на ВЛ-10кВ со стороны ЦРП "Барда"	2,50	60,00	
3	26.04.2021г. (16.10-18.40) час	КТП-Б717 ВЛ-10кВ ЦРП "Барда"	Отсутствие питания на ВЛ-10кВ со стороны ЦРП "Барда"	2,50	60,00	
4	29.04.2021г. (09.00-10.40) час	КТП-5178 ПС "Завьялово" ф.5 и ф.22	Отсутствие питания на обоих вводах со стороны ОРЭС-Прикамья	1,70	110,00	
1	<b>Итого за апрель месяц:</b>			9,70	1430,00	
Март 2021 года						
1	нет отключений					
0	<b>Итого за март месяц:</b>			0,00	0,00	
Февраль 2021 года						
1	нет отключений					
0	<b>Итого за февраль месяц:</b>			0,00	0,00	
Январь 2021 года						
1	нет отключений					
0	<b>Итого за январь месяц:</b>			0,00	0,00	