

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта  
электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)**

за **сентябрь** **2022** год

*по состоянию на 30.09.2022г.*

Дата отключения потребителей	Наименование отключаемого объекта		Период отключения потребителей			Параметры энергоснабжающего объекта.						Причина отключения	Примечания
	наименование отключаемого объекта	территория размещения	время отключения	время включения	длительность отсутствия напряжения у потребителя, час	уровень напряжения, кВ	категория объекта	мощность установленных ТМ, кВт	используемая трансформаторная мощность, кВт	кол-во отходящих фидеров 0,4 кВ	кол-во потребителей		
19.09.2022	ТП-Б764	с. Барда ул. Ленина 14/4	18-00	19-30	01-30	10	3	1х100	8	2	2	Ремонт разъединителя РЛНД	-
28.09.2022	КТП-Б495	с. Барда ул. Химиков стр. 3в-1	11-40	18-15	06-35	10	3	1х400	45	4	24	Замена ВН в ТП	