

Информация об аварийных отключениях на электросетевых объектах обслуживаемых ООО "ЮЭС" в 2022 году.

по состоянию на 31.12.2022г.

№ п/п	Дата и время отключения	Наименование объекта	Причина отключения	Период отключения, час	Недоотпуск электроэнергии, кВт/час	Примечание
10	Всего за отчётный период (2022 год):			52,70	2479,00	общее число аварийных отключений потребителей за год (7 мес) - 10 случаев (сред. время откл. - 5,27 часа; недоотпуск на 1 отключение - 247,90 кВтчас);
0	Декабрь 2022 года					
0	нет отключений					среднее время отключения на 1 случай - ____ часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - ____ кВтчас;
	Итого за декабрь месяц:			0,00	0,00	
0	Ноябрь 2022 года					
0	нет отключений					среднее время отключения на 1 случай - ____ часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - ____ кВтчас;
	Итого за ноябрь месяц:			0,00	0,00	
0	Октябрь 2022 года					
0	нет отключений					среднее время отключения на 1 случай - ____ часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - ____ кВтчас;
	Итого за октябрь месяц:			0,00	0,00	
0	Сентябрь 2022 года					
0	нет отключений					среднее время отключения на 1 случай - ____ часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - ____ кВтчас;
	Итого за сентябрь месяц:			0,00	0,00	
0	Август 2022 года					
0	нет отключений					среднее время отключения на 1 случай - ____ часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - ____ кВтчас;
	Итого за август месяц:			0,00	0,00	
5	июль 2022 года					
1	15.07.2022 (11,25 - 07,15)	ТП-Б494	Авария (повреждение на участке МРСК)	07,15	48,00	среднее время отключения на 1 случай - 6,3 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 78,60 кВтчас;
2	15.07.2022 (11,50 - 07,40)	ТП-Б717	Авария (повреждение на участке МРСК)	07,40	141,00	
3	26.07.2022 (14,20 - 02,55)	ТП-Б494	гроза, ливень (повреждение на участке МРСК)	02,55	28,00	
4	26.07.2022 (13,35 - 02,30)	ТП-Б717	гроза, ливень (повреждение на участке МРСК)	02,30	68,00	
5	26.07.2022 (23,45 - 12,10)	ТП-Б495	гроза, ливень (повреждение на участке МРСК)	12,10	108,00	
	Итого за июль месяц:			31,50	393,00	
3	июнь 2022 года					
1	06.06.2022	ТП-281	Аварийное отключение ПС "Сугузово"	6,5	325	среднее время отключения на 1 случай - 5,17 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 603,67кВтчас;
2	16.06.2022	ТП-А650	НПС "Уральская" вывод в ремонт трансформатора №1 110/10 кВ	7	1 386	
3	20.06.2022	ТП-А514	Сгорела вставки по стороне 10 кВ	2,00	100	
	Итого за июнь месяц:			15,50	1811,00	
0	Май 2022 года					
0						среднее время отключения на 1 случай - ____ часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - ____ кВтчас;
	Итого за май месяц:			0,00	0,00	
0	Апрель 2022 года					
0						среднее время отключения на 1 случай - ____ часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - ____ кВтчас;
	Итого за апрель месяц:			0,00	0,00	
1	Март 2022 года					
1	20.03.2022 (11.20-16.00) час	ТП-226	Отсутствие со стороны смежной ТСО ООО "ЮСК" ф.24 ПС Сайгатка	4,70	235,00	среднее время отключения на 1 случай - 4,7 час; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 235 кВтчас;
	Итого за март месяц:			4,70	235,00	
1	Февраль 2022 года					
1	06.02.2022г. (11.00-12.00) час	ВЛ-0,4кВ от ТП-А650	Обрыв провода	1,00	40,00	среднее время отключения на 1 случай - 1 час; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 40 кВтчас;
	Итого за февраль месяц:			1,00	40,00	
0	Январь 2022 года					
0	нет отключений					среднее время отключения на 1 случай - ____ часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - ____ кВтчас;
	Итого за январь месяц:			0,00	0,00	