

Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов

за май 2023 года

по состоянию на 31.05.2023г.

№ п/п	Дата отключения потребителей	Наименование отключаемого объекта		Период отключения потребителей			Параметры энергоснабжающего объекта.						Причина отключения
		наименование отключаемого объекта	территория размещения	время отключения	время включения	длительность отсутствия напряжения у потребителя, час	уровень напряжения, кВ	категория объекта	мощность установленных ТМ, кВт	используемая трансформаторная мощность, кВт	кол-во отходящих фидеров 0,4 кВ	кол-во потребителей	
1	03.05.2023	ТП-п.Уральский	г.Чайковский	13.00	18.00	5,00	10,0	3	630,00	286	4		перенос КЛ-10кВ ф.п.Уральский в яч-ку №1 (из ячки 14)
2	04.05.2023	ТП-0841	г.Перь	10.30.	14.00	3,5	6	3	560	146	4	1	восстановление обрыва фазы КЛ-6кВ (ввод в ТП с ВЛ-6кВ)
3	10.05.2023	Б494	ПК, с. Барда, Ленина 496	13-00	15-00	02-00	0,4	3	2*400	180,00	5	23	замена ПУ на Т-1
4	17.05.2023	А650	ЧГО, С. Уральское	10-00	15-00	05-00	0,4	3	1*630	180	7	95	переключение с АС провода на СИП провод