

Информация об объеме недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений на сетях ООО "ЮЭС" за период с января 2023 года по июль 2023 года (помесечно)

по состоянию на 31.07.2023г.

№ п/п	Дата и время отключения	Наименование объекта	Причина отключения	Период отключения, час	Недоотпуск электроэнергии, кВт/час	Примечание
5	Всего за отчётный период (2023 год):			32,24	13364,88	общее число аварийных отключений потребителей за год (7 мес) - 3 случаев (сред. время откл. - 10,24 часа; недоотпуск на 1 отключение - 327,48 кВтчас);
июль 2023 года						
1	08.07.2023г; (09.45-21.20)час;	яч.9 ПС КПД	поврежден при раскопках КЛ-6кВ на сетях третьих лиц (ТЦ "Кукуруза")	1,50	3859,00	среднее время отключения на 1 случай - часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - кВтчас;
2	12.07.2023г; (10.00-14.00)час;	ТП-0432, СНТ "Сотворение"	причина Добрянский РЭС МРСК-Урала	3,00	792,00	
3	15.07.2023г; (17.00-18.00)час;	ТП-0064 СНТ "Весна"	дерево на ВЛ-6кВ, уч-к КрРЭС МРСК-Урала	1,00	196,00	
4	17.07.2023г; (16.15-17.40)час;	яч.9 ПС КПД	К.З. на ВЛ-6кВ потребителя, лесорубы уронили дерево на линию (ОРЭС-Прикамье)	1,25	1825,00	
5	21.07.2023г; (20.30-21.35)час;	яч.9 ПС КПД	К.З. на ВЛ-6кВ потребителя, линию (ОРЭС-Прикамье)	1,05	1533,00	
6	21.07.2023г; (22.35-23.30)час;	яч.20 ПС КПД	К.З. на КЛ-6кВ потребителя, линию (ОРЭС-Прикамье)	2,20	4224,00	
7	24.07.2023г; (07.00-22.00)час;	КЛ-0,4кВ от ТП-0818	Повреждение кабеля третьими лицами (косили траву)	5,00	640,00	
7	Итого за июль месяц:			15,00	13069,00	
июнь 2022 года						
	нет отключений					среднее время отключения на 1 случай - часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - кВтчас;
	Итого за июнь месяц:			0,00	0,00	
Май 2022 года						
0	нет отключений					среднее время отключения на 1 случай - ___ часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - ___ кВтчас;
	Итого за май месяц:			0,00	0,00	
Апрель 2022 года						
1	КТП № А368	ЧГО с. Зилуново	падение дерева из-за сильного ветра	3,54	42,48	среднее время отключения на 1 случай - 3,54 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 42,48 кВтчас;
1	Итого за апрель месяц:			3,54	42,48	
Март 2023 года						
1	ТП-226	Чайковский	Откл на участке ООО ЮОСК смежная ТСО	4,70	56,4	среднее время отключения на 1 случай - 3,9 час; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 67,13 кВтчас;
2	ТП-А552	г. Чайковский, с. Фоки а/д Чайковский-Пермь	Отключение на участке МРСК	1,00	7	
3	ТП-495	ПК, с. Барда, ул. Химиков.	Отключение на участке МРСК	6,00	138,00	
3	Итого за март месяц:			11,70	201,40	
Февраль 2023 года						
	нет отключений					среднее время отключения на 1 случай - 0 час; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 0 кВтчас;
	Итого за февраль месяц:			0,00	0,00	
Январь 2023 года						
1	ТП-Б494, ТП-Б717	ПК, с. Барда	Откл на участке МРСК	2,00	52,00	среднее время отключения на 1 случай - 2 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 52 кВтчас;
1	Итого за январь месяц:			2,00	52,00	